



Экспликация помещений		
40	Лесничная клетка	43,30
41	Экспозиционный зал	22,21
42	Экспозиционный зал	25,94
43	Экспозиционный зал	58,39
44	Экспозиционный зал	52,76
45	Коридор	17,92
46	Кабинет директора	26,95
47	Секретариат	22,85
48	Экспозиционный зал	24,07
49	Экспозиционный зал	26,24
50	Коридор	3,18
51	С.У	3,18
52	Кабинет зам. директора	13,13
Общая площадь на этаже		354,86

Примечания:  
 1. кабельные трассы по этажу проложить в кабельканале 20х12,5;  
 2. дымовые пожарные извещатели установить на стене на высоте не более 0,3 метра от уровня перекрытия включая габаритные размеры извещателей.

с 1го этажа  
 11КПСЭне(А)-FRLS 2х2х0,5;  
 1КПСЭне(А)-FRLS 1х2х0,5;  
 1хВВГнг-LS 3х1,5

Согласовано  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

000.0000-САПП					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Сергеев				
Пров.	Парычич				
Система автоматического порошкового пожаротушения				Стадия	Лист
План размещения оборудования и кабельных трасс. План 2-го этажа				ПД	5
Копировал				Листов	12
				СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	