



Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений		
40	Лесничная клетка	43,30
41	Экспозиционный зал	22,21
42	Экспозиционный зал	25,94
43	Экспозиционный зал	58,39
44	Экспозиционный зал	52,76
45	Коридор	17,92
46	Кабинет директора	26,95
47	Секретариат	22,85
48	Экспозиционный зал	24,07
49	Экспозиционный зал	26,24
50	Коридор	3,18
51	С.У	3,18
52	Кабинет зам. директора	13,13
	Общая площадь на этаже	354,86

**Примечания:**  
 1. кабельные трассы по этажу проложить в кабельканале 20x12,5;  
 2. дымовые пожарные извещатели установить на стене на высоте не более 0,3 метра от уровня перекрытия включая габаритные размеры извещателей.

Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергеев		
Пров.		Парыпчик		

**000.0000-СОУЭ**

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			Стадия	Лист	Листов
			ПД	5	10

План размещения оборудования и кабельных трасс. План 2-го этажа

**UNТ**  
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Копировал