



Согласовано

Согласовано

Экспликация помещений		
40	Лесничная клетка	43,30
41	Экспозиционный зал	22,21
42	Экспозиционный зал	25,94
43	Экспозиционный зал	58,39
44	Экспозиционный зал	52,76
45	Коридор	17,92
46	Кабинет директора	26,95
47	Секретариат	22,85
48	Экспозиционный зал	24,07
49	Экспозиционный зал	26,24
50	Коридор	3,18
51	С.У	3,18
52	Кабинет зам. директора	13,13
	Общая площадь на этаже	354,86

Примечания:
 1. кабельные трассы по этажу проложить в кабельканале 20х12,5;
 2. дымовые пожарные извещатели установить на стене на высоте не более 0,3 метра от уровня перекрытия включая габаритные размеры извещателей.

000.000-СПС					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Сергеев			<i>[Signature]</i>	
Пров.	Парыпчик				
Система пожарной сигнализации					
План размещения оборудования и кабельных трасс. План 2-го этажа					
Стадия	Лист	Листов			
ПД	5	10			
UNТ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР					

Копировал