








**ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ**

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
00.0000-СПС	Система пожарной сигнализации	



ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Схема структурная	
3	План расположения оборудования и кабельных трасс. Склад в осях Ж-М	
4	План расположения оборудования и кабельных трасс. Склад в осях А-Ж	
5	План размещения оборудования и кабельных трасс. Административный корпус. План 1-го этажа	
6	План размещения оборудования и кабельных трасс. Административный корпус. План 2-го этажа	
7	План размещения оборудования и кабельных трасс. Административный корпус. План 3-го этажа	
8	План размещения оборудования и кабельных трасс. Административный корпус. План 4-го этажа	
9	Схема электрическая подключений	
10	Эскиз установки громкоговорителей	

**Условные обозначения**

**Оборудование**

-  **БСП2** Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
-  **01.02** Громкоговоритель настенный "WP-06T"
-  **С1.03** Оповещатель светозвуковой "ПКИ-СП24 Феникс-Р"
-  **Т1.04** Табло Выход "КОП-24В"
-  **БП1** Источник резервированного электропитания «РИП-24» исп. 01П
-  **АР1** Адресный восьмизонный расширитель "С2000-АР8"
-  **КР.02** Коробка распаячная "УК-2П"

**Маркировка**

-  **С1.1** Номер по порядку линии
-  Тип оборудования

**ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ**


ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	<u>Ссылочные документы</u>	
РД 78.145-93	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.	
СП 5.13130.2009	Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические	
	Нормы и правила проектирования	
СП 3.13130.2009	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.	
СП 6.13130.2009	Системы противопожарной защиты	
	Электрооборудование	
	Требования пожарной безопасности	
ПУЭ 08.07.02	Правила устройства электроустановок	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
00.0000-СОУЭ.ПЗ	Пояснительная записка	
00.0000-СОУЭ.С	Спецификация оборудования	

**Материалы**

-  Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 (учтен ПД 00.0000-СПС)
-  Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1
-  Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1
-  Кабель ВВГнг 3х1,5
-  Кабель КПСВЭВ 1х2х0,75

Настоящие чертежи выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в том числе по взрыво- и пожаробезопасности, и предусматривают решения, обеспечивающие безопасность при соблюдении установленных правил эксплуатации здания.

Главный инженер проекта

						<b>00.0000-СОУЭ</b>			
						Складской комплекс			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	10
ГИП						Общие данные	 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР		
Проверил									
Разраб.									

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.