

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единицы измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оборудование								
1	Табло Выход	КОП-24В		«СИСТЕМСЕРВИС»	шт	16		
2	Оповещатель светозвуковой	ПКИ-СП24 Феникс-Р		ООО "Комтуд"	шт.	20		
3	Блок сигнально-пусковой	С2000-СП1		НВП "Болид"	шт.	1		
4	Адресный расширитель	С2000-АР8		НВП "Болид"	шт.	1		
5	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС	«РИП-24» исп. 01П		НВП "Болид"	шт.	2		
6	Аккумулятор 12Вх7 А/ч	DTM1207		«Delta»	шт.	4		
7	Громкоговоритель настенный	WP-06T		ROXTON	шт	14		
8								
9								
2. Материалы								
1	Кабель	КПСЭнг-FRLS 1x2x1		Россия	м	1400		
2	Кабель	ВВГнг-LS 3x1,5		Россия	м	20		
3	Кабель	КПСВЭВ 1x2x0,75		Россия	м	200		
4	Труба гофрированная ø 16 мм			DKC	м	1500		
5	Держатель трубы гофрированной 16 мм			DKC	шт	3000		
6	Короб	16x16		Legrand	м	100		
7	Коробка распаячная	УК-2П		Россия	шт	3		
8	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д)				к-т	1		
	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки)				к-т	1		

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. И

Подпись и дата

Инв. И подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Идок	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разработал					

00.0000-СОУЭ.С

Система пожарной сигнализации
 Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	1