

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единицы измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Оборудование</b>								
1	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ		НВП "Болид"	шт.	3		
2	Блок сигнально-пусковой	С2000-СП1		НВП "Болид"	шт.	1		
3	Адресный расширитель	"С2000-АР2" исп. 01		НВП "Болид"	шт.	20		
4	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ДИП-34А-01-02		НВП "Болид"	шт.	46		
5	Извещатель пожарный ручной адресный	"ИПР 513-3А" исп. 01		НВП "Болид"	шт.	16		
6	Блок разветвительно-изолирующий	"Бриз" исп. 01		НВП "Болид"	шт.	5		
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	ИП212-126 (6500RS)		System Sensor	шт.	20		
8	Универсальный кронштейн для 6500	6500-ММК		System Sensor	шт.	20		
9	Выносной пульт управления для 6500	RTS451 KEY		System Sensor	шт.	20		
10	Выносной оптический сигнализатор	RA400Z		System Sensor	шт.	20		
11	Источник резервированного электропитания	СКАТ-2400И7		ПО «Бастуон»	шт.	2		
12	Аккумулятор 12Вх12 А/ч				шт.	4		
<b>2. Материалы</b>								
1	Кабель	КПСВЭВ 2х2х0,5		Россия	м	200		
2	Кабель	КПСВЭВ 1х2х0,75		Россия	м	1500		
3	Кабель	ШВВП 2х0,75		Россия	м	500		
4	Кабель	ВВГнг 3х1,5		Россия	м	20		
5	Труба гофрированная ø 16 мм			DKC	м	2500		
6	Держатель трубы гофрированной 16 мм			DKC	шт.	5000		
7	Короб 20х12,5			Legrand	м	150		
8	Монтажный комплект (дюбеля, саморезы, стяжки и т.д.)				к-т	1		
9	Маркировочный комплект (маркировочная лента, бирки и т.д.)				к-т	1		

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разработал					

00.0000-СПС.СО

Система пожарной сигнализации  
 Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	1